

Deklaracja zgodności nr 01/cluro/2013

**1. Producent i zakład produkcyjny
wyrobu budowlanego:**

ICMA S.p.A.
Via Garavaglia, 4
20012 Cuggiono (MI)
Włochy

**Upoważniony przedstawiciel
producenta w Polsce:**

ARKA Sp. J.
Ul. Ogrodowa 5
76-004 Sianów

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Złączki zaprasowywane **ICMA/cluro** do rur jednowarstwowych PEX, rur wielowarstwowych PE-X/Al/PE-X.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 2008: 24.44.26.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Temperatura robocza: 5⁰ C - 95⁰ C
Maksymalna temperatura chwilowa: 110⁰ C
Ciśnienie robocze: 5 bar
Maksymalne ciśnienie chwilowe: 16 bar

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:

Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.



"ARKA" Spółka Jawna

R. Witkowski, T. Pawłowski, J. Gronek, A. Pawłowski
tel. (094) 341-77-19, fax (094) 346-27-68
76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5
REGON 330967270, NIP 669-22-24-025



"ARKA" Spółka Jawna
Andrzej Pawłowski
współwłaściciel

Sianów, 11 marca 2013 r.

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(podpis osoby upoważnionej)