

Deklaracja zgodności nr 05/cluro/2014

1. **Producent wyrobu budowlanego:** ARKA Sp. J.
Ul. Ogrodowa 5
76-004 Sianów
- Zakład produkcyjny
wyrobu budowlanego:** JINAN MEIDE CASTING CO., LTD.
No. 3 Nanmen Road, Pingyin, Jinan,
Chiny, kod pocztowy 250400
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**
Kształtki odlewane z żeliwa ciągliwego, czarne i ocynkowane marki „cluro”.
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU 2008: 24.51.30.0
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Połączenia rur gwintowanych w sieciach wodociągowych, parowych, przeciwpożarowych i centralnego ogrzewania.
5. **Specyfikacja techniczna:**
PN-EN 10242:1999+A1:2002+A2:2005 „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego”
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
Kształtki odlewane z żeliwa ciągliwego, czarne i ocynkowane w rozmiarach: od 3/8” do 4”.

Temperatura robocza (°C)	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
od -20 do 120	25
między 120 a 300	wartości interpolowane
300	20

7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

 **”ARKA”** Spółka Jawna [®]
R. Witkowski, T. Pawłowski, J. Gronek, A. Pawłowski
tel. (094) 341-77-19, fax (094) 346-27-60
76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5
REGON 330967270, NIP 669-22-24-025

 **”ARKA”** Spółka Jawna
Andrzej Pawłowski
współwłaściciel

Sianów, 17 września 2014 r.

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(podpis osoby upoważnionej)