

Deklaracja zgodności nr 06/calido/2015

1. **Producent wyrobu budowlanego:** ARKA Sp.J.
Ul. Ogrodowa 5
76-004 Sianów

Zakłady produkcyjne wyrobu budowlanego:

Kayalar Pres Dokum San. Tic. Ltd Stl Eyup Sultan Mah., Maltepe Cad. No. 22
Samandira-Sancaktepe, Istambuł, Turcja

Vario Term Sp. z o.o., ul. Poezji 19, 04-994 Warszawa

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Zestawy termostatyczne „calido”:

- głowice termostatyczne G14 lub G16
- zawory termostatyczne proste lub kątowe,
- zawory powrotne serii Eskimos proste lub kątowe.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 2008: 28.14.12.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Podłączenie grzejników w instalacjach centralnego ogrzewania, regulacja temperatury w pomieszczeniach.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 215:2005, PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badań.

PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory grzejnikowe.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Element	Rodzaj czujnika	Przyłącze	Zakres regulacji temperatury
Głowice termostatyczne G14, G16	Cieczowy	M30 x 1,5 GW	8 ^o C do 30 ^o C
Element	Maksymalna temp. pracy		Ciśnienie nominalne
Zawory termostatyczne	120 ^o C		10 bar
Zawory powrotne serii Eskimos	110 ^o C		16 bar

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:

Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Sianów, 27 października 2015 r.

.....
(miejsce i data wystawienia)

 "ARKA" Spółka Jawna
A. Pawłowski
Andrzej Pawłowski
współwłaściciel

 "ARKA" Spółka Jawna
R. Witkowski, T. Pawłowski, J. Gronek, A. Pawłowski
tel. (094) 341-77-19, fax (094) 346-27-68
76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5
REGON 330967270, NIP 669-22-24-025

.....
(podpis osoby upoważnionej)